

Monument – Oud Oostenburg

Bewonersvergadering

Maandag 9 juli 20.00 uur
Oosterkerk

Monument – Oud Oostenburg

Agenda

- Opening door voorzitter van de avond (Clemens Mol)
- Waarom deze avond door voorzitter Hart voor Oostenburg (Boudewijn Snoeck)
- Uitleg rapport door externe deskundigen door Bert Meintser (ASW) en Bram van Garderen (Energieteam)
- Reactie door de Alliantie (Hillechien Meijer en Rabie Khettabi)
- Vragen door de zaal
- Mandaat om door te gaan
- Oprichting energie-werkgroep overleg-partner met de Alliantie
- Afsluiting avond



Gasverbruik Oostenburg

Beoordeling van analyse van
Alliantie van hoge gasverbruik

i.o.v. Palladion en bew. commissie
door Bert Meintser en Bram van Garderen



Alliantie

- conclusies (mrt 2012)
 - hoog verbruik
 - niet 1 aanwijsbaar punt
 - rondpompen kost extra
 - doorstroming warm water
- aanbevelingen
 - tijdschakelaar
 - doseerventiel



Onderzoeksvragen

- is inventarisatie volledig?
- zijn alle denkbare oplossingen onderzocht?
- gekozen oplossing logisch?



opnames

- hor. samengev. won. op 1^e verd
- beg. gr. + 1^e verd.
- beg. gr.
- 3^e verd. + zolder



onderzoek

- het label B van de woningen
- theoretisch verbruik



gasverbruik

daadwerkelijk verbruik

- 1500 tot 2000 m³ gas per jaar

theoretisch verbruik

- 600 tot 1000 m³ per jaar

meerverbruik tgv circul. leiding

- 400 a 500 m³ gas



analyse

- ketel op zolder
- rondpompen water
- verbruik water
- Isolatie won. en install., tocht
- bewonersgedrag



Te beantwoorden vragen

- is alles onderzocht?
- is meest logische gekozen?
- andere denkbare oplossingen?